

"Progetto un territorio per tutti"

www.riminiprovinciaccessibile.it

L'ospitalità è dare indicazioni a tutti coloro che cercano una meta a propria dimensione.

Il sito informa su soggiorni, percorsi verso attrazioni turistiche, spiagge e divertimenti nella provincia di Rimini per tutti coloro che hanno una disabilità o bisogni speciali (disabili, anziani, ecc.).

Un gruppo di esperti, composto da tecnici, disabili e rappresentanti delle associazioni di volontariato, visitano le strutture ricettive accessibili che aderiscono al progetto per raccogliere informazioni dettagliate rispetto ai servizi di accoglienza di persone diversamente abili, ad esempio la disposizione degli arredi nelle stanze e nei bagni, l'inclinazione delle rampe, le dimensioni delle porte e degli ascensori, ecc. La rilevazione avviene mediante una scheda realizzata attraverso la metodologia europea C.A.R.E.

Dato che ogni diversamente abile ha peculiari e specifiche difficoltà e necessità, poter verificare esattamente se un servizio o una struttura è adeguata alle proprie esigenze ottimizza l'accoglienza turistica offerta garantendo una maggiore soddisfazione dei clienti.

Inoltre il progetto verifica l'accessibilità dei percorsi urbani di collegamento ai principali punti di interesse nonché ai servizi utili alla fruibilità del territorio (hotel-stabilimento balneare attrezzato, hotel-mezzi pubblici, hotel-negozi/ristoranti, hotel-monumenti e centro storico) e propone alle amministrazioni competenti l'abbattimento di eventuali barriere esistenti per rendere l'intera vacanza una esperienza positiva e appagante.

"Un territorio per tutti" è un'occasione di progettazione partecipata dell'offerta turistica della città, con un'attenzione particolare ai bisogni delle persone diversamente abili o con bisogni speciali (disabili, anziani, ecc.), attraverso un nuovo approccio che valorizza tutte le positività e gli elementi di forza già presenti sul territorio.

Le associazioni di volontariato promotrici:

Auser - Sezione provinciale

Marinando

Pedalando e Camminando

Rimini Rescue

Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - UILDM Rimini

Con la collaborazione di:

Ass. Lega Navale - Sezione di Rimini

SPI-CGIL Rimini

Capitaneria di Porto di Rimini

AIA Rimini

AIA Riccione

Parchi tematici della provincia di Rimini

Con il contributo di:

Provincia di Rimini

Con il sostegno di:

Volontarimini - Centro di Servizio per il Volontariato

Hotel Filiberto -Rimini-



SCHEDE ALLEGATE

	Persona con allergia alimentare	Persona allergica	Famiglie con bambini in passeggino	Persona obesa, donna in gravidanza	Persona anziana, claudicante, cardiopatica	Persona sorda o ipouidente	Persona cieca o ipovedente	Persona in carrozzina con accompagnatore	Persona in carrozzina autonoma
ANAGRAFICA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ENTRATA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RECEPTION-ATRIO-BIGLIETTERIA-GUARDAROBA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ASCENSORE	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RAMPA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RICETTIVA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RISTORAZIONE	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SALA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CAMERA N.201	●	●	●	●	●	●	●	●	●
WC-BAGNO CAMERA N. 201	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Buono

● Parziale

● Scarso

nome: **Hotel Filiberto**

categoria: **3 Stelle**

Indirizzo: **Via Nuova Circonvallazione 41**

cap-città: **47923 Rimini**

provincia: **Rimini**

telefono: **(+39) 0541/770276**

fax: **(+39) 0541/770310**

e-mail: **albergofiliberto@hotmail.it**

internet: **www.albergofiliberto.com**

coordinate satt.: **44.046881°N 012.551609°E**

persona responsabile: **G. Carlo Vaccari**

qualifica: **Proprietario**

- Tipologia:**
- Albergo
 - Residence
 - B&B
 - Ristorante
 - Pizzeria
 - Self-service
 - Trattoria
 - Osteria
 - Pub
 - Enoteca
 - Museo
 - Biblioteca
 - Pinacoteca
 - Teatro
 - Cinematografo
 - Chiesa
 - Negozio
 - Banca
 - Posta
 - Cimitero
- Altro:**
-

Orario di servizio al pubblico:

Giorno di chiusura o periodo di chiusura:

dalle h7.00 alle h 1.00

DAL 23 DICEMBRE AL 7 GENNAIO

Posizione: centro urbano **periferia urbana** periferia extraurbana

Terreno circostante: **pianeggiante** collinare montagnoso

Altitudine del luogo s.l.m. in metri: **0**

Mezzi di collegamento con la struttura e distanza della fermata più vicina in metri:

- Autobus urbano
 - Autobusextraurbano
 - Tram
 - Metropolitana
 - Ferrovia** **3400**
 - Nave
 - Traghetto
 - Funivia
 - Bus Navetta
- Altro:**
- Aeroporto** **6400**

Altri servizi presenti nella struttura:

- Ristorante
 - BookShop
 - Caffè Shop
 - Sala generica
 - Sala riunioni
 - Sala convegni
 - Sala d'attesa
 - Sala mostre
 - Sala ristorante
 - Sala colazione**
 - Sala TV**
 - Piscina
 - Sauna
- Idromassaggio
 - Bagno turco
 - Sala fitness
 - Campo tennis
 - Golf
 - Sala generica
- Altro:**
-

Lingue parlate:

Italiano
 Inglese
 Francese

Tedesco
 Spagnolo
 Greco

Rumeno
 Russo

Altro:

Sono accettate le seguenti modalità di pagamento:

MasterCard
 Visa
 Dinners
 AmericanExpress

CartaSi
 Maestro
 BankAmericanCard
 Bancomat

Bancoposta
 Altro:

I mezzi messi a disposizione per la mobilità interna o esterna:

Modalità di utilizzo:

Carrozzina manuale

Carrozzina elettrica

Bicicletta

Ciclomotore

Elettroscooter

Autovettura

Esistono piante generiche della struttura?

SI NO

Esistono mappe tattili della struttura?

SI NO

Esistono brochure generiche della struttura?

SI NO

Esistono stampati informativi in Braille?

SI NO

Note riassuntive:

GIUDIZIO SUI BISOGNI CHE LA STRUTTURA NEL SUO COMPLESSO E' IN GRADO DI SODDISFARE

Persona con allergia alimentare:

Menù personalizzati	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Informazioni sugli ingredienti dei piatti nel menù	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

Persona allergica:

Ambienti privi di moquette, tappezzeria e tendaggi	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Impianto di climatizzazione con filtri antipolline	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Ambienti trattati con prodotti Ipo/Anallergici	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

Famiglia con bambini in passeggino:

Menù personalizzati	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Servizi e spazi dedicati a bambini	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Mobilità interna alla struttura agevole per l'utilizzo di un passeggino	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO

Persona obesa, donna in gravidanza:

Menù personalizzati	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Tragitti di collegamento interni entro i 100 mt.	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Rampe di scale con max 10 gradini e con corrimano	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Presenza di un ascensore con ingresso maggiore o uguale a 75 cm. e profondità maggiore o uguale a 90 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Presenza di sedute	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Box doccia con apertura pari o maggiore di 60 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO

Persona anziana, claudicante, cardiopatica:

Menù personalizzati	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Tragitti di collegamento interni entro i 100 mt.	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Le rampe di collegamento hanno una pendenza pari o inferiore al 6%	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Rampe di scale con max 10 gradini e con corrimano	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Presenza di sedute	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO

Persona sorda o ipoudente:

Presenza di un interprete del linguaggio dei segni	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Presenza di sistemi di comunicazione non verbale	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Presenza di dispositivi di allarme visivi/vibratili interni alla camera	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Presenza di dispositivi di allarme visivi/vibratili interni alla struttura	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

Persona cieca o ipovedente:

Menù in Braille	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Segnaletica ottico/cromatica degli ostacoli	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Rampe di scale con corrimano	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Ascensore con pulsantiera in Braille e/o in rilievo	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Personale competente nella guida e accompagnamento	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Sistemi informativi per ciechi	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Segnaletica e guide ottico/cromatiche	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Presenza di dispositivi di allarme acustico interni alla camera	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

Persona in carrozzina con accompagnatore:

Parcheeggio riservato	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Percorsi interni ed esterni con andamento regolare	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Assenza di gradini in sequenza o presenza di un sistema per superarli	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Passaggi maggiori o pari a 70 cm.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Rampe di collegamento	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Presenza di ascensore con ingresso maggiore o pari a 70 cm. e profondità pari o superiore a 120 cm.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Presenza di spazi di rotazione	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Presenza di tavoli con spazio libero sottostante pari o maggiore a 70 cm.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Camera

A fianco del letto esiste uno spazio pari o maggiore di 80 cm.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Presenza di spazio di rotazione	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Bagno

Spazio frontale al lavabo pari o maggiore di 80 cm.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Spazio laterale o frontale al WC pari o maggiore di 80 cm.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Doccia a pavimento	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Persona in carrozzina autonoma:

Parcheeggio riservato	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Percorsi interni ed esterni con andamento regolare	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Assenza di gradini isolati o in sequenza o presenza di un sistema per superarli	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Passaggi maggiori o pari a 70 cm.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Rampe di collegamento con pendenze max 8%	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Presenza di ascensore con ingresso maggiore o pari a 70 cm. e profondità pari o superiore a 120 cm.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Presenza di spazi di rotazione	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Presenza di tavoli con spazio libero sottostante pari o maggiore a 70 cm.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Camera

A fianco del letto esiste uno spazio pari o maggiore di 80 cm.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Presenza di spazio di rotazione	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Bagno

Spazio frontale al lavabo pari o maggiore di 80 cm.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Spazio laterale o frontale al WC pari o maggiore di 80 cm.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Presenza di maniglioni laterali al WC	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Doccia a pavimento	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Data di rilevazione

23 DICEMBRE 2010

Nome del rilevatore/i

Sandro Lucardi
Paolo Vignali

SCHEDA ENTRATA

Entrata rilevata: Principale Riservata alle persona disabile Secondaria
Altro:

Larghezza cm.:

Ci sono gradini? SI NO **h. cm. 6**

Sono segnalati cromaticamente? SI NO

Ci sono altri ausili per il superamento dei gradini? SI NO

Quali? Ascensore Servoscala Rampa Tapie roulant
 Elevatore Montascala Scale mobili Corrimano
Altro:

Esistono contrasti ottico-cromatici? SI NO

Cosa segnalano:

C'è un sistema di chiamata? Non presente

Citofono
 Campanello

Ad una altezza di cm.:

Altro:

Tipologia della porta d'ingresso: A battenti Scorrevole Girevole

Modalità Manuale Automatica

Note:

SCHEDA RECEPTION-ATRIO-BIGLIETTERIA-GUARDAROBA

Funzione rilevata: **RECEPTION-SALA ATTESA**

Altezza del bancone, cm.: **116**

passaggio più stretto, cm.: **200**

Presenza di gradini?: SI **NO**

Quanti sono raggruppati (rampa)?

Quanti sono isolati?

Presenza di ostacoli per la mobilità? SI **NO**

Se SI, quali?

Sistemi di dialogo/informazione utilizzati:

Verbale

D.T.S.

Display ottico

Altoparlante

Cuffia o auricolare

Non è prevista una relazione con il pubblico

Altro:

Note:

SCHEDA ASCENSORE

E' presente? SI NO

Collega dal: **P.R.**

Serve una chiave di servizio per l'utilizzo?

SI NO

Al: **2° P.**

Dove è depositata la chiave?

Modalità di utilizzo:

Larghezza interna cm.: **124**

Profondità interna cm.: **120**

Ingresso cm.: **80**

Pulsantiera interna: Normale A rilievo A rilievo con Braille

Tipologia di ingresso:

- Porta unica
 Doppia porta frontale
 Doppia porta laterale

Ad un'altezza massima di cm.: **130**

Segnale acustico di arrivo al piano: Non è presente E' visivo
 E' acustico E' acustico e visivo

E' presente un citofono o un pulsante di emergenza?

SI NO

Altezza cm.: **130**

Note:

SCHEDA RAMPA

Dove è situata la rampa?

INGRESSO HOTEL

Sono presenti una o più rampe? SI NO

Quante? 1

Larghezza cm.: 100

Lunghezza cm.: 415

Dislivello superato cm.: 31

Pendenza in %: 7,5

Collega da: PARCHEGGIO

A: INGRESSO HOTEL

Attrezzata con corrimano: NO A sinistra A destra

Note

SCHEDA RICETTIVO

Periodo di apertura: Annuale Stagionale Altro:

Modalità di servizio: FB - Pensione completa
 Hb - Mezza pensione
 BB - Pernottamento e prima colazione
 Solo pernottamento
 Altro:

Viene svolto il servizio in camera? SI NO

Camere accessibili dichiarate dal gestore? SI NO Quante? 1
 Camere ipo/allergiche dichiarate dal gestore? SI NO Quante?

Sono previsti menù per: Diabetici Sofferenti ai reni Bambini Altro:
 Allergici Celiaci Anziani

Quali strutture di pubblica utilità sono presenti nel paese ove è collocata la struttura o nel paese più vicino?

Strutture sanitarie entro 5 Km.: Pronto soccorso Dialisi
 Ortopedia Neuropsichiatria
 Oculistica Altro:

Strutture di servizio in ambito cittadino: Laboratorio ortopedico Centro del libro parlato
 Ufficio informazioni turistiche Shopmobility
 Pubblica sicurezza Altro:

Strutture di servizio in ambito provinciale: Autofficina per adattamento veicoli
 Autonoleggio veicoli trasporto disabili
 Autonoleggio con auto adattate
 Altro:

La struttura presenta uscite di sicurezza? SI NO

Il dispositivo di allarme è: Non è presente Vibratile
 Visivo Altro:
 Acustico
 Visivo e acustico

Note:

SCHEDA SALE/SERVIZI

Tipologia di servizio:

<input type="checkbox"/> Sala generica	<input type="checkbox"/> Sala ristorante	<input type="checkbox"/> Idromassaggio	
<input type="checkbox"/> Sala riunione	<input checked="" type="checkbox"/> Sala colazione	<input type="checkbox"/> Bagno turco	Altro: <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Sala convegni	<input type="checkbox"/> Sala TV	<input type="checkbox"/> Sala fitness	
<input type="checkbox"/> Sala d'attesa	<input type="checkbox"/> Piscina	<input type="checkbox"/> Campo tennis	
<input type="checkbox"/> Sala mostre	<input type="checkbox"/> sauna	<input type="checkbox"/> Campo golf	

Nome della sala: **SALA COLAZIONE**

La sala è collocata al piano: **P.R.**

Posti a sedere: **40**

Ingresso cm.: **200**

Passaggio più stretto, cm.: **100**

Esiste lo spazio sufficiente per la rotazione di una carrozzina? **SI** **NO** Altro:

Presenza di posti riservati per persone disabili? **SI** **NO** Quanti?

La relazione con il pubblico avviene nella seguente modalità: **Verbalmente** Cuffia o auricolare
 D.T.S. **Altro:**
 Altoparlante

Altezza del buffet cm.: **78**

Altezza del bancone cm.:

Note:

Tipologia di servizio:

camera d'albergo

Camera d'albergo, camera agriturismo, camera di residence, appartamento, bungalow, stanza, ecc....

Numero / Nome:

201

Collocata al piano: 2° P.

Tipo di camera: Singola
 Matrimoniale
 Doppia
 Tripla

Letti a castello
 Altro:

La camera è per: Fumatori Non fumatori

Camera ipo/anallergica? SI NO

Se SI, trattamenti previsti:

- Trattamento di pulizia con prodotti anallergici
- Tendaggi trattati
- Assenza di moquette
- Assenza di tappezzeria
- Materasso in lattice
- Cuscino in lattice
- Lenzuola trattate
- Condizionamento aria con filtri specifici

Altro:

Larghezza porta di ingresso cm. 80

Porta interna cm.:

Altro:

Esiste lo spazio sufficiente per la rotazione di una carrozzina? SI NO Altro:

Passaggio più stretto cm.: 110

Descrizione:

Presenza di moquette? SI NO Presenza di gradini interni? SI NO

Dove sono?

E' possibile spostare il letto? SI NO Altezza del letto da terra cm.: 53

E' possibile modificare l'altezza: SI NO Da cm. a cm.:

E' possibile spostare l'arredamento? SI NO

E' presente un bagno interno? SI NO Il bagno al piano dista mt.:

E' presente un apparecchio telefonico? SI NO

Sistema d'allarme: Non è presente Acustico e visivo
 Acustico Vibratile

Presenza di ostacoli sul percorso della camera all'uscita di sicurezza? SI NO Quali?

Le vie di fuga conducono a:

- Luogo sicuro statico accessibile
- Spazio calmo accessibile
- Via d'esodo accessibile
- Uscita di sicurezza non accessibile

Note:

Tipologia di servizio: Per uomini Per donne Per disabili Unico
 Condiviso con altre sale Quali?

A disposizione: Della camera Numero: Collocato al piano?
 Del Pubblico Collocato al piano?
 Altro: Collocato al piano?

Antibagno? SI NO

Porta di ingresso cm.:

Presenza di lavabo? SI NO

Se SI, di che tipo: Sospeso A colonna Incassato nel mobile

Tipo di rubinetteria del lavabo:

Spazio frontale al lavabo cm.:

Presenza di: Bagno Servizio igienico

Porta di ingresso cm.:

Presenza di lavabo? SI NO

Se SI, di che tipo: Sospeso A colonna Incassato nel mobile

Tipo di rubinetteria del lavabo:

Spazio frontale al lavabo cm.:

Tipo di water:	<input type="checkbox"/>	A pavimento	Spazio frontale al wc cm.:	<input type="text" value="80"/>
	<input type="checkbox"/>	A pavimento con bidet interno	Spazio lato di destra wc cm.:	<input type="text" value="80"/>
	<input type="checkbox"/>	A pavimento con doccetta esterna	Spazio lato sinistra wc cm.:	<input type="text" value="70"/>
	<input type="checkbox"/>	A pavimento con gradino rialzato	Altezza Water cm.:	<input type="text" value="53"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	Sospeso		
	<input type="checkbox"/>	Sospeso con bidet interno	Presenza di maniglioni lato DX	
	<input type="checkbox"/>	Sospeso con doccetta esterna	del wc? <input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
	<input type="checkbox"/>	Alla turca a filo pavimento	Presenza di maniglioni lato SX	
	<input type="checkbox"/>	Alla turca rialzato	del wc? <input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO

Presenza del bidet esterno al wc.: SI NO

Presenza della doccia? SI NO

Tipo di doccia: A pavimento

Rialzato o abbassato di cm.

In box con ingresso di cm.

Doccia dotata di seggiolino? SI NO

Tipo di seggiolino: Fisso e ribaltabile Fisso

Amovibile

La doccia è dotata di maniglioni? SI NO

E' presente una vasca? SI NO
tipo di vasca: Normale
 Vasca con doccia
 Idromassaggio
Altro:

Dotata di seggiolino interno? SI NO
Dotata di maniglioni? SI NO
Dotata di sollevatore? SI NO
Modello: Mobile su ruote
 Fisso a pavimento
 A soffitto su rotaia

Note:

PIANTINA DEL BAGNO

