

"Progetto un territorio per tutti"

www.riminiprovinciaccessibile.it

L'ospitalità è dare indicazioni a tutti coloro che cercano una meta a propria dimensione.

Il sito informa su soggiorni, percorsi verso attrazioni turistiche, spiagge e divertimenti nella provincia di Rimini per tutti coloro che hanno una disabilità o bisogni speciali (disabili, anziani, ecc.).

Un gruppo di esperti, composto da tecnici, disabili e rappresentanti delle associazioni di volontariato, visitano le strutture ricettive accessibili che aderiscono al progetto per raccogliere informazioni dettagliate rispetto ai servizi di accoglienza di persone diversamente abili, ad esempio la disposizione degli arredi nelle stanze e nei bagni, l'inclinazione delle rampe, le dimensioni delle porte e degli ascensori, ecc. La rilevazione avviene mediante una scheda realizzata attraverso la metodologia europea C.A.R.E. (città accessibili delle regioni europee).

Dato che ogni diversamente abile ha peculiari e specifiche difficoltà e necessità, poter verificare esattamente se un servizio o una struttura è adeguata alle proprie esigenze ottimizza l'accoglienza turistica offerta garantendo una maggiore soddisfazione dei clienti.

Inoltre il progetto verifica l'accessibilità dei percorsi urbani di collegamento ai principali punti di interesse nonché ai servizi utili alla fruibilità del territorio (hotel-stabilimento balneare attrezzato, hotel-mezzi pubblici, hotel-negozi/ristoranti, hotel-monumenti e centro storico) e propone alle amministrazioni competenti l'abbattimento di eventuali barriere esistenti per rendere l'intera vacanza una esperienza positiva e appagante.

"Un territorio per tutti" è un'occasione di progettazione partecipata dell'offerta turistica della città, con un'attenzione particolare ai bisogni delle persone diversamente abili o con bisogni speciali (disabili, anziani, ecc.), attraverso un nuovo approccio che valorizza tutte le positività e gli elementi di forza già presenti sul territorio.

Le associazioni di volontariato promotrici:

Auser - Sezione provinciale

Marinando

Pedalando e Camminando

Rimini Rescue

Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - UILDM Rimini

Con la collaborazione di:

Ass. Lega Navale - Sezione di Rimini

SPI-CGIL Rimini

Capitaneria di Porto di Rimini

AIA Rimini

AIA Riccione

Parchi tematici della provincia di Rimini

Con il contributo di:

Provincia di Rimini

Ristorante Frontemare



SCHEDE ALLEGATE

- ANAGRAFICA
- ENTRATA
- RAMPA
- RISTORAZIONE
- SALA
- RAMPA
- BAGNO
- PARCHEGGIO

	Persona con allergia alimentare	Persona allergica	Famiglie con bambini in passeggino	Persona obesa, donna in gravidanza	Persona anziana, claudicante, cardiopatica	Persona sorda o ipouidente	Persona cieca o ipovedente	Persona in carrozzina con accompagnatore	Persona in carrozzina autonoma
ANAGRAFICA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ENTRATA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RAMPA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RISTORAZIONE	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SALA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RAMPA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BAGNO	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PARCHEGGIO	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Buono

● Parziale

● Scarso

nome: **Ristorante "Frontemare"**

categoria:

Indirizzo: **Viale Regina Margherita 52**

cap-città: **47924 Rivabella di Rimini**

provincia: **Rimini**

telefono: **(+39) 0541478542**

fax: **(+39)**

e-mail: **info@ristorantefrontemare.com**

internet: **www.ristorantefrontemare.com**

coordinate satt.: **44.03723°N 012.614673°E**

persona responsabile: **Maurizio De Luca**

qualifica: **Proprietario**

- Tipologia:**
- Albergo
 - Residence
 - B&B
 - Ristorante
 - Pizzeria
 - Self-service
 - Trattoria
 - Osteria
 - Pub
 - Enoteca
 - Museo
 - Biblioteca
 - Pinacoteca
 - Teatro
 - Cinematografo
 - Chiesa
 - Negozio
 - Banca
 - Posta
 - Cimitero
- Altro:**
-

Orario di servizio al pubblico:

Giorno di chiusura o periodo di chiusura:

PRANZO E CENA

NESSUNO

Posizione: centro urbano periferia urbana periferia extraurbana

Terreno circostante: pianeggiante collinare montagnoso

Altitudine del luogo s.l.m. in metri: **0**

Mezzi di collegamento con la struttura e distanza della fermata più vicina in metri:

<input checked="" type="checkbox"/> Autobus urbano	10
<input type="checkbox"/> Autobus extraurbano	
<input type="checkbox"/> Tram	
<input type="checkbox"/> Metropolitana	
<input checked="" type="checkbox"/> Ferrovia	5400
<input type="checkbox"/> Nave	
<input type="checkbox"/> Traghetto	
<input type="checkbox"/> Funivia	
<input type="checkbox"/> Bus Navetta	
Altro:	
<input checked="" type="checkbox"/> Aeroporto	2200

Altri servizi presenti nella struttura:

<input checked="" type="checkbox"/> Ristorante	<input type="checkbox"/> Idromassaggio
<input type="checkbox"/> bookshop	<input type="checkbox"/> Bagno turco
<input type="checkbox"/> Caffè Shop	<input type="checkbox"/> Sala fitness
<input type="checkbox"/> Sala generica	<input type="checkbox"/> Campo tennis
<input type="checkbox"/> Sala riunioni	<input type="checkbox"/> Golf
<input type="checkbox"/> Sala convegni	<input type="checkbox"/> Sala generica
<input type="checkbox"/> Sala d'attesa	Altro:
<input type="checkbox"/> Sala mostre	<input checked="" type="checkbox"/> Sala da ballo
<input type="checkbox"/> Sala ristorante	
<input type="checkbox"/> Sala colazione	
<input type="checkbox"/> Sala TV	
<input type="checkbox"/> Piscina	
<input type="checkbox"/> Sauna	

Lingue parlate:

Italiano
Inglese
Francese

Tedesco
Spagnolo
Greco

Rumeno
Russo

Altro:

Sono accettate le seguenti modalità di pagamento:

MasterCard
Visa
Dinners
American Express

CartaSi
Maestro
BankAmericanCard
Bancomat

Altro:

Bancoposta

I mezzi messi a disposizione per la mobilità interna o esterna:

Modalità di utilizzo:

Carrozzina manuale

Carrozzina elettrica

Bicicletta

Ciclomotore

Elettroscooter

Autovettura

Esistono piante generiche della struttura?

 SI

 NO

Esistono mappe tattili della struttura?

 SI

 NO

Esistono brochure generiche della struttura?

 SI

 NO

Esistono stampati informativi in Braille?

 SI

 NO

Note riassuntive:

- A disposizione della clientela seggioloni per bimbi.

GIUDIZIO SUI BISOGNI CHE LA STRUTTURA NEL SUO COMPLESSO E' IN GRADO DI SODDISFARE

Persona con allergia alimentare:

Menù personalizzati	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Informazioni sugli ingredienti dei piatti nel menù	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO

Persona allergica:

Ambienti privi di moquette, tappezzeria e tendaggi	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Impianto di climatizzazione con filtri antipolline	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Ambienti trattati con prodotti Ipo/Anallergici	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO

Famiglia con bambini in passeggino:

Menù personalizzati	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Servizi e spazi dedicati a bambini	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Mobilità interna alla struttura agevole per l'utilizzo di un passeggino	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO

Persona obesa, donna in gravidanza:

Menù personalizzati	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Tragitti di collegamento interni entro i 100 mt.	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Rampe di scale con max 10 gradini e con corrimano	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Presenza di un ascensore con ingresso maggiore o uguale a 75 cm. e profondità maggiore o uguale a 90 cm	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Presenza di sedute	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Box doccia con apertura pari o maggiore di 60 cm.	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO

Persona anziana, claudicante, cardiopatica:

Menù personalizzati	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Tragitti di collegamento interni entro i 100 mt.	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Le rampe di collegamento hanno una pendenza pari o inferiore al 6%	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Rampe di scale con max 10 gradini e con corrimano	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Presenza di sedute	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO

Persona sorda o ipoudente:

Presenza di un interprete del linguaggio dei segni	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Presenza di sistemi di comunicazione non verbale	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Presenza di dispositivi di allarme visivi/vibratili interni alla camera	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Presenza di dispositivi di allarme visivi/vibratili interni alla struttura	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

Persona cieca o ipovedente:

Menù in Braille	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Segnaletica ottico/cromatica degli ostacoli	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Rampe di scale con corrimano	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Ascensore con pulsantiera in Braille e/o in rilievo	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Personale competente nella guida e accompagnamento	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Sistemi informativi per ciechi	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Segnaletica e guide ottico/cromatiche	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Presenza di dispositivi di allarme acustico interni alla camera	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO

Persona in carrozzina con accompagnatore:

Parcheggio riservato	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Percorsi interni ed esterni con andamento regolare	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Assenza di gradini in sequenza o presenza di un sistema per superarli	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Passaggi maggiori o pari a 70 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Rampe di collegamento	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Presenza di ascensore con ingresso maggiore o pari a 70 cm. e profondità pari o superiore a 120 cm.	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Presenza di spazi di rotazione	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Presenza di tavoli con spazio libero sottostante pari o maggiore a 70 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO

Camera

A fianco del letto esiste uno spazio pari o maggiore di 80 cm.	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Presenza di spazio di rotazione	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO

Bagno

Spazio frontale al lavabo pari o maggiore di 80 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Spazio laterale o frontale al WC pari o maggiore di 80 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Doccia a pavimento	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO

Persona in carrozzina autonoma:

Parcheggio riservato	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Percorsi interni ed esterni con andamento regolare	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Assenza di gradini isolati o in sequenza o presenza di un sistema per superarli	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Passaggi maggiori o pari a 70 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Rampe di collegamento con pendenze max 8%	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Presenza di ascensore con ingresso maggiore o pari a 70 cm. e profondità pari o superiore a 120 cm.	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Presenza di spazi di rotazione	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Presenza di tavoli con spazio libero sottostante pari o maggiore a 70 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO

Camera

A fianco del letto esiste uno spazio pari o maggiore di 80 cm.	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Presenza di spazio di rotazione	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO

Bagno

Spazio frontale al lavabo pari o maggiore di 80 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Spazio laterale o frontale al WC pari o maggiore di 80 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Presenza di maniglioni laterali al WC	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Doccia a pavimento	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO

Data di rilevazione

20/12/2013

Nome del rilevatore/i

Paolo Vignali

SCHEDA ENTRATA

Entrata rilevata: Principale Riservata alle persona disabile Secondaria

Altro:

Larghezza cm.:

Ci sono gradini? SI NO Quanti? h. in cm.

Sono segnalati cromaticamente? SI NO

Ci sono altri ausili per il superamento dei gradini? SI NO

Quali? Ascensore Servoscala Rampa Tapie roulant
 Elevatore Montascala Scale mobili Corrimano
Altro:

Esistono contrasti ottico-cromatici? SI NO

Cosa segnalano:

C'è un sistema di chiamata? Non presente

Citofono
 Campanello

Altro:

Ad una altezza di cm.:

Tipologia della porta d'ingresso: A battenti Scorrevole Girevole

Modalità Manuale Automatica

Note:

- Leggero dislivello dalla strada alla porta d'ingresso.

SCHEDA RAMPA

Dove è situata la rampa?

DALLA STRADA ALL'INGRESSO

Sono presenti una o più rampe? SÌ NO

Quante?

Larghezza cm.: 200

Lunghezza cm.: 840

Dislivello superato cm.: 20

Pendenza in %: 2,4

Collega da: STRADA

A: INGRESSO

Attrezzata con corrimano: NO A sinistra A destra

Note

SCHEDA RISTORAZIONE

E' annessa all'interno di un'altra struttura? SI NO

Quale?

Sono presenti zone fumatori? SI NO

Tipo di tavoli: <input checked="" type="checkbox"/> Tondi <input checked="" type="checkbox"/> Quadrati <input type="checkbox"/> In box Altro: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Quattro piedi <input type="checkbox"/> Quattro piedi <input type="checkbox"/> Quattro piedi	<input checked="" type="checkbox"/> A piede centrale <input checked="" type="checkbox"/> A piede centrale <input type="checkbox"/> A piede centrale	Lo spazio libero sotto il tavolo è di cm. <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td style="background-color: yellow;">73</td></tr> <tr><td style="background-color: yellow;">73</td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> </table>	73	73	
73						
73						

Sono previsti menu per: <input checked="" type="checkbox"/> Diabetici <input checked="" type="checkbox"/> Allergici <input checked="" type="checkbox"/> Sofferenti di reni <input checked="" type="checkbox"/> Celiaci	<input checked="" type="checkbox"/> Bambini <input checked="" type="checkbox"/> Anziani Altro: <input type="checkbox"/>
--	--

Viene svolto il servizio al tavolo? SI NO

Il servizio è self-service? SI NO

Altezza buffet in cm.:

Il passaggio più stretto è di cm.:

Il personale è in grado di fornire indicazioni sugli alimenti che compongono i diversi tipi di piatti? SI NO

Il menu prevede una descrizione in Braille? SI NO

Esiste una segnaletica di orientamento? SI NO

Esiste un servizio igienico? SI NO

La struttura presenta uscite di sicurezza? SI NO

Il dispositivo di allarme è?

<input checked="" type="checkbox"/> Assente <input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Acustico <input type="checkbox"/> Vibratile	<input type="checkbox"/> Visivo e acustico Altro: <input type="checkbox"/>
---	--

Note:

- La ristorazione e a self-service, per le persone con necessità di un menu specifico può chiedere informazione al personale;

- Il menu è anche fotografico ed è riportato anche sul sito www.ristorantefrontemare.com

SCHEDA SALE/SERVIZI

Tipologia di servizio:

<input type="checkbox"/> Sala generica	<input checked="" type="checkbox"/> Sala ristorante	<input type="checkbox"/> Idromassaggio
<input type="checkbox"/> Sala riunione	<input type="checkbox"/> Sala colazione	<input type="checkbox"/> Bagno turco
<input type="checkbox"/> Sala convegni	<input type="checkbox"/> Sala TV	<input type="checkbox"/> Sala fitness
<input type="checkbox"/> Sala d'attesa	<input type="checkbox"/> Piscina	<input type="checkbox"/> Campo tennis
<input type="checkbox"/> Sala mostre	<input type="checkbox"/> sauna	<input type="checkbox"/> Campo golf

Altro:

Nome della sala:

La sala è collocata al piano:

Posti a sedere:

Ingresso cm.:

Passaggio più stretto, cm.:

Esiste lo spazio sufficiente per la rotazione di una carrozzina? SI NO Altro:

Presenza di posti riservati per persone disabili? SI NO Quanti?

La relazione con il pubblico avviene nella seguente modalità: Verbalmente Cuffia o auricolare
 D.T.S. **Altro:**
 Altoparlante

Altezza del buffet cm.:

Altezza del bancone cm.:

Note:

Tipologia di servizio: Per uomini Per donne Per disabili Unico
 Condiviso con altre sale Quali?

A disposizione: Della camera Numero: Collocato al piano?
 Del Pubblico Collocato al piano? **P.T.**
 Altro: Collocato al piano?

Antibagno? SI NO

Porta di ingresso cm.:

Presenza di lavabo? SI NO

Se SI, di che tipo: Sospeso A colonna Incassato nel mobile

Tipo di rubinetteria del lavabo:

Spazio frontale al lavabo cm.:

Presenza di: Bagno Servizio igienico

Porta di ingresso cm.:

Presenza di lavabo? SI NO

Se SI, di che tipo: Sospeso A colonna Incassato nel mobile

Tipo di rubinetteria del lavabo:

Spazio frontale al lavabo cm.:

Tipo di water: <input checked="" type="checkbox"/> A pavimento <input type="checkbox"/> A pavimento con bidet interno <input type="checkbox"/> A pavimento con doccetta esterna <input type="checkbox"/> A pavimento con gradino rialzato <input type="checkbox"/> Sospeso <input type="checkbox"/> Sospeso con bidet interno <input type="checkbox"/> Sospeso con doccetta esterna <input type="checkbox"/> Alla turca a filo pavimento <input type="checkbox"/> Alla turca rialzato	Spazio frontale al wc cm.: <input type="text" value="115"/> Spazio lato di destra wc cm.: <input type="text" value="110"/> Spazio lato sinistra wc cm.: <input type="text" value="28"/> Altezza Water cm.: <input type="text" value="55"/>
	Presenza di maniglioni lato DX del wc? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Presenza di maniglioni lato SX del wc? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Presenza del bidet esterno al wc.: SI NO

Presenza della doccia? SI NO

Tipo di doccia: A pavimento
 Rialzato o abbassato di cm.
 In box con ingresso di cm.

Doccia dotata di seggiolino? SI NO

Tipo di seggiolino: Fisso e ribaltabile Fisso Amovibile

La doccia è dotata di maniglioni? SI NO

E' presente una vasca? SI NO

tipo di vasca:

Normale

Vasca con doccia

Idromassaggio

Altro:

Dotata di seggiolino interno? SI NO

Dotata di maniglioni? SI NO

Dotata di sollevatore? SI NO

Modello:


Mobile su ruote

Fisso a pavimento

A soffitto su rotaia

Note:

PIANTINA DEL BAGNO



SCHEDA RAMPA

Dove è situata la rampa?

DALLA SALA DA PRANZO AL BAGNO

Sono presenti una o più rampe? SI NO

Quante?

Larghezza cm.: 145

Lunghezza cm.: 310

Dislivello superato cm.: 25

Pendenza in %: 8,1

Collega da: SALA DA PRANZO

A: BAGNO

Attrezzata con corrimano: NO A sinistra A destra

Note

SCHEDA PARCHEGGIO

Tipo di parcheggio:

- Riservato ai disabili
 Parcheggio pubblico

- Riservato ai clienti
 Garage o autorimessa

- A pagamento
 Scoperto

- Gratuito
 Coperto

Altro:

C'è un sistema di chiamata? SI NO

Se SI, di che tipo? Citofono Campanello Altro:
Ad un'altezza di cm.

Il percorso è di circa mt.:

Tipo di percorso:

Tipo di pavimentazione:

Possibili disagi che si incontrano sul percorso:

Collegato direttamente con la struttura? SI NO

Tramite: Percorso pedonale Scale Ascensore servoscala Rampa
Altro:

E' presente una segnaletica di orientamento? SI NO

Sono presenti percorsi tattili? SI NO

Note: